

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.00901  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629411  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «УРСА Чудово». Адрес: 174210, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Восстания, д. 10.  
(наименование и место-нахождение заявителя) ОГРН: 1085336000606. Телефон (812)313-72-72, факс (812)313-72-73, e-mail ursa-russia@uralita.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «УРСА Чудово». Адрес: 174210, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Восстания, д. 10.  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ОГРН: 1085336000606. Телефон (812)313-72-72, факс (812)313-72-73, e-mail ursa-russia@uralita.com.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна URSA GLASSWOOL марок: см. приложение  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) (бланк № 0056656), изготовленные по ТУ 5763-001-71451657-2004 с изм. № 1÷6. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 6300

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям: см. приложение (бланк № 0056656)  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протоколы испытаний №№ М01111-ТР, М01112-ТР, М01113-ТР, М01114-ТР от 11.06.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009г.,  
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 852-ао от 29.01.2010 г. ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ССПБ.RU.ПБ05 от 26.03.2009 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 21.06.2010 по 20.06.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.00901

(обязательная сертификация)

ТР

0056656

(учетный номер бланка)

МАРКИ	ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
М-11, М-15, М-20, М-25, П-15, П-20, П-30, П-35, Лайт, Частный дом, Перегородка, Скатная Крыша, 365, Универсальные плиты	НГ (негорючий материал) метод 1 по ГОСТ 30244-94
FAÇADE PRO П-45, П-60, П-75, П-85, М-11Ф, М-15Ф, М-20Ф, М-25Ф	группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие), группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (малоопасные)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Арсенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян