



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.06.576.П.014926.08.08 ОТ 04.08.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна марки УРСА (URSA) - плиты УРСА ГЛАССВООЛ (URSA GLASSWOOL) Фасад

изготовленная в соответствии

ТУ 5763-001-71451657-2004, изменения №№ 1, 2, 3 ТУ 5763-001-71451657-2004

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам**

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", МУ 2.1.2.1829-04, МУ № 2102-79, МУ 1.1.037-95, ГОСТ 12.1.007-76  
Организация-изготовитель

ОАО "УРСА Чудово", 174210, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Восстания, д. 10 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "УРСА Евразия", 196191, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 168 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы лабораторных исследований ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 5257/2007 от 11.06.2008 г., № 5257/1853, 1854 (обр. 1854) от 04.06.2008 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.576.П.3734 от 16.07.2008 г.

№ 2139737

# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

## Вещества, показатели (факторы)

Материалы нетоксичны, индекс токсичности  $70 < I_t < 120$ . Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 - 4-й (вещества малоопасные). При однократном и повторных воздействиях оказывают слабое раздражающее действие на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. При статическом ингаляционном воздействии оказывают слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 1 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>, однократном воздухообмене и температуре + 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида - не более 0,003 мг/м<sup>3</sup>; этилового спирта - не более 5 мг/м<sup>3</sup>; изопропилового спирта - не более 0,6 мг/м<sup>3</sup>; метилэтилкетона - не более 0,1 мг/м<sup>3</sup>; фенола - не более 0,003 мг/м<sup>3</sup>. При изготовлении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять: формальдегид - ПДК - 0,5 мг/м<sup>3</sup>; фенол - ПДК - 1/0,3 мг/м<sup>3</sup>; пыль стекловолокна - ПДК - -/4 мг/м<sup>3</sup>.

## Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

СанПиН 2.1.2.729-99, ГН  
2.2.5.1313-03, ГН  
2.1.6.1338-03, МУ  
2.1.2.1829-04, МУ №  
2102-79, МУ 1.1.037-95,  
ГОСТ 12.1.007-76

## Область применения:

для теплоизоляции в системах навесных вентилируемых фасадов жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений

## Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

предусмотренные в НТД. При изготовлении предусмотреть: использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; оборудование помещений, в которых проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

## Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма-производитель, область применения, правила применения, дата изготовления, гарантийный срок хранения, условия хранения



Заключение действительно до 05.08.2013 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Ракитин Игорь Анатольевич

Бланк N 2139737